



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» В
Г. ПРОХЛАДНОМ, ПРОХЛАДНЕНСКОМ, ТЕРСКОМ И МАЙСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Место нахождения: 361043, КБР, г. Прохладный, ул. Остапенко, 14
Тел/факс 8 (86631) 7-58-32, fguz_proh@mail.ru ОКПО 20792196, ОГРН 1050700202300, ИНН 0721010037,
КПП 071602001

Аттестат аккредитации
№ RA,RU,710063
от 21.07.2015г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель руководителя ОИ
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в г. Прохладном, Прохладненском,
Терском и Майском районах
Л.И. Григорьева
«03» февраля 2025г.

Заключение № П 201 от 03.02.2025г.

к протоколам лабораторных испытаний (вода, воздух, почва)

Дата проведения инспекции (экспертизы): 03 февраля 2025г.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза протокола
лабораторных исследований питьевой воды централизованного водоснабжения
(наименование объекта испытаний)

Выданного аккредитованной испытательной лабораторией № 07- 01- 02/00365-25 от
30.01.2025г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» в г. Прохладном,
Прохладненском, Терском и Майском районах
(№, дата протокола ФФБУЗ «ЦГ и Э в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском, Терском и Майском районах)

В целях оценки соответствия требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(нормативная документация)

Проба отобрана по договору № 02/07-Н от 23 января 2025г.
(плану, договору, заявлению, жалобе, СГМ или др.)

Дата отбора 29.01.2025г.

Объект: Водоисточник с. п. Герменчик, Арт. скважина № 54452
КБР, Урванский район, с. п. Герменчик
(наименование объекта, где производился отбор, его фактический адрес)

Принадлежность: МУП «Водресурс»
РФ, КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Жамборова, 56/1
(юридическое лицо или ИП, его юридический адрес)

Заключение: указанная проба питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям - ОКБ, ОМЧ соответствует требованиям

Таблица 3.5 Глава III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(нормативная документация, ГОСТы, СанПиНы)

Исполнитель: врач по общей гигиене _____
(должность) (подпись)

Сокуров А.Х. _____
(фамилия, инициалы)

АЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-
Балкарской Республике»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике"

Юридический адрес: 360001, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33, тел.: 88662742828
e-mail: mail@cgiekb.ru


ОГРН 1050700202300 ИНН 0721010037

Адреса мест осуществления деятельности: 360001, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33,
тел.: +7-8662-74-28-28, e-mail: mail@cgiekb.ru; 361535, Кабардино-Балкарская Респ, Баксан г, Партизанская ул, дом
74, тел.: 2-16-51, e-mail: topaz69@bk.ru; 361043, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, Остапенко ул, дом 14,
тел.: 8663176746, e-mail: fguz_proh@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510734

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



Ж.М. Адамокова
30.01.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 07-01-02/00365-25 от 30.01.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДРЕСУРС" (ИНН 0707020690 ОГРН 1210700003029)
2. Юридический адрес: 361336, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА М.Р-Н УРВАНСКИЙ, Г.П. НАРТКАЛА, Г НАРТКАЛА, УЛ ЖАМБОРОВА Д. 56, ОФИС 1
Фактический адрес: Кабардино-Балкарская Респ, м.р-н Урванский, г.п. Нарткала, г Нарткала, ул Жамборова, д. 56,
1
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Арт. скважина № 54452, Кабардино-Балкарская Респ, м.р-н Урванский, с.п. Герменчик, с
Герменчик, ул Школьная, зд. 55
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 29.01.2025 10:55 - 10:59
Ф.И.О., должность: Лопатина Татьяна Ивановна Инженер Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике в г.Прохладном,
Прохладненском, Терском и Майском районах»
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2025 12:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №02/07 от 23 января 2025 г.
7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №114 от 29 января 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 07-01-02/00365-25 от 30.01.2025
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

пробы): 07-01-02/00365-02-25
оды исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования

рудование (при необходимости):

	Наименование, тип	Заводской номер
	Термометр технический стеклянный, наполненных ртутью, Термометр технический/ртутный стеклянный/ТТ 2	711р
2	Термометр технический стеклянный, наполненных ртутью, Термометр технический/ртутный стеклянный/ТТ 4	194-9
3	Термостат электрический суховоздушный, Термостат суховоздушный/ТС-80/ТС-80 У4.2	7362

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 361043, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, Остапенко ул, дом 14
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 29.01.2025 12:20
дата начала испытаний 29.01.2025 12:25, дата окончания испытаний 30.01.2025 10:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см ³	Не обнаружено, 0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.1-6.4
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1-5.4, 5.7

Ответственный за оформление протокола:
О.В. Белоусова, Помощник врача-эпидемиолога

Конiec протокола испытаний № 07-01-02/00365-25 от 30.01.2025